

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

ПРЕДПИСАНИЕ № 27п-16-2022

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

25 февраля 2022г.

г. Белореченск

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании решения от 07.02.2022 № 38р-ВП-16-2022

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 имени П.А. Сидорова поселка Первомайского муниципального образования Белореченский район 352611, Краснодарский край, Белореченский район, п. Первомайский, ул. Советская, д. 6

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ст.ст. 11, 24, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.5.3, 2.5.2, 3.5.15, 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- раздел V таблица 5.34, раздел V таблица 5.54, раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.

С целью устранения выявленных нарушений санитарных норм и правил, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

- ст.ст. 11, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- п. 1.5- отсутствуют сведения об исследованиях на брюшной тиф (РПГА) и энтеропатогенные бактерии (ЭПБ) при поступлении на работу у Найды Г.С., имеется только по одной прививки против кори у Швецово И.В., Долгополовой О.В. отсутствует вакцинация против кори у Найды Г.С.
- раздел VI таблица 6.2 Специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры мебели, согласно протокола замеров от 15.02.2022 размеры учебной мебели не соответствуют антропометрическим данным учащихся (из 24 замеров 5 не соответствуют требованиям), рассаживание детей поведено без учета роста, что является нарушением требований;

Срок до 05.04.2022

- ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- п.2.2.2 искусственное покрытие спортивной площадки изношено, имеются многочисленные дефекты, требуется его полная замена;

- п. 2.2.4 школьный двор асфальтирован, имеются нарушения целостности асфальтового покрытия;
- п.2.5.3 в углах спортивного зала имеется черная плесень, в раздевалке для мальчиков частично отбиты плитки, дверь с нарушением целостности, на стене перед входом в раздевалку для девочек нарушение целостности штукатурки, перед раздевалкой мальчиков отбиты плитки на стыке пола и стены; на первом этаже на стене в туалете для девочек частично отбиты плитки в углу на стене черная плесень, в туалете для мальчиков нарушена целостность потолка возле канализационной трубы; в туалете для девочек на втором этаже на стене частично отбиты плитки; нарушение целостности красочного покрытия на стене в моечной; требуется проведение капитального ремонта горячего мясо-рыбного цехов и моечной столовой и кухонной посуды с отделкой стен покрытием, позволяющим проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.2 в туалете для девочек на втором этаже на полу под умывальной раковиной отсутствуют 2 плитки; в коридоре второго нарушения красочного покрытия пола; в коридоре перед мастерской (1 этаж) полы деревянные неровные; в коридоре перед овощным цехом на пищеблоке пол с нарушением целостности;
- п.3.5.15 для обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

- раздел V таблица 5.34 специалистом Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" выполнены замеры микроклимата. Согласно экспертного заключения 34/23 от 24.02.2022, протокола испытаний № 382 мкл.31.1-10 от 21.02.2022 при температуре атмосферно воздуха 6,7°C температура в кабинетах №22, №23 на середине помещения и 0,5м от наружной стены и отопительных приборов на высоте 0,1м, 0,6м, 1,7м составляет от 16,9°C до 17,9°C при допустимом значении 18,0-24,0°C, отсутствует отопление в туалете на 1 этаже необходим ремонт системы отопления;

- раздел V таблица 5.54 специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры освещенности, согласно экспертного заключения № 34/23 от 21.02.2022, протокола испытаний № 382 осв.32.1-15 от 21.02.2022 уровень искусственной освещенности в библиотеке составляет 174, 180 люкс, при норме 400 люкс, на рабочем столе библиотекаря 48 люкс при норме 300 люкс, что не соответствует требованиям;

Срок до 20.02.2023

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания выполнении настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ в срок до **05.04.2022 и 20.02.2023** по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27.

3. Ответственным за выполнение предписания является **МБОУ СОШ 16, директор МБОУ СОШ 16** Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ.

**Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна**


(подпись)

**Предписание получил
директор МБОУ СОШ 16 Сергеева Ирина Борисовна**
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25" февраля 2022


(подпись)